

SYHJ/CX—D—35 (01)

1715122544212

编号：三登（检）字 2022 年第 583 号

项目名称：雨水

委托单位：三登县住房和城乡建设局

受托单位：三登县住房和城乡建设局

三登县住房和城乡建设局

三登

三登县住房和城乡建设局

三登



SYHJ/CX—D—35 (03)

山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

报告编号:SYHJ202206001

采样日期	2022.06.24	采样地点	DW003 雨水排放口 FS2206242701	检测项目	悬浮物	13	mg/L
					氨氮	0.994	mg/L
					石油类	0.17	mg/L

检测依据

检测项目	检测依据	检测单位	检测方法
悬浮物	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)	mg/L	重量法
氨氮	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)	mg/L	纳氏试剂分光光度法
石油类	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)	mg/L	重量法

检测结论

悬浮物	0.17	符合
氨氮	0.994	符合
石油类	0.17	符合

报告日期:2022年6月24日